



# CITTA' DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

[www.comune.teleseterme.bn.it](http://www.comune.teleseterme.bn.it)  
[ufficiotecnico@comune.teleseterme.bn.it](mailto:ufficiotecnico@comune.teleseterme.bn.it)  
PEC: [comune.teleseterme.llpp@pec.cstsannio.it](mailto:comune.teleseterme.llpp@pec.cstsannio.it)  
tel. 0824/974131 fax 0824/975476

Viale Minieri, 146 – 82037 Teleset Terme (BN)  
C.F. / P.I. 000 438 20 620

Area Tecnica

07615

Teleset Terme.

11 GIU. 2019

Al Signor Sindaco  
Al Segretario Generale  
Sede

Oggetto: Interrogazione – Impianto di riscaldamento della Palestra del plesso scolastico di via Turistica del Lago . Nota dell'8/1/2019. RISCONTRO

In riscontro all'interrogazione in oggetto si comunica che questo Ufficio, nel periodo delle festività natalizie, ha effettuato con la ditta manutentrice degli impianti di riscaldamento per la stagione invernale 2018/2019, incaricata con determina n. 197 del 29/11/2018, un sopralluogo per la verifica della funzionalità degli aerotermini a servizio della palestra della scuola secondaria di primo grado "Massimo D'Azeglio" alla via Turistica del Lago.

La ditta ha riscontrato che, seppur funzionando parzialmente gli aerotermini, bisognava accenderli manualmente. Per poter garantire il corretto funzionamento di dette macchine era necessario effettuare i lavori di lavaggio delle tubazioni, il ripristino delle ventole che risultavano bloccate e la pulizia delle batterie degli aeriformi che erano occluse dalla polvere.

Ha riscontrato inoltre che essendo gli aerotermini della palestra collegati sulla stessa condotta di riscaldamento dell'edificio essi potevano funzionare solo negli orari programmati per le aule e con l'accensione manuale.

Nelle stesse festività sono stati effettuati i seguenti lavori;

- Pulizia dell'impianto di aerotermini mediante apposito prodotto disincrostante;
- Modifiche ai circuiti elettrici del riscaldamento in centrale termica;
- Rimodulazione del quadro elettrico;
- L'installazione di un nuovo orologio programmatore adatto a parzializzare e rendere autonomo il riscaldamento del plesso scolastico da quello della palestra;
- Installazione di un nuovo orologio in palestra per l'accensione automatica degli aerotermini.

Detti lavori si sono protratti fino al giorno 14 del mese di gennaio. Successivamente a tale data l'impianto di riscaldamento risulta perfettamente funzionante, ed è indipendente dall'impianto di riscaldamento del plesso scolastico (aule ed uffici) ed è munito di timer di programmazione.

IL RESP. DELL'AREA TECNICA  
(Arch. Lidia Matarazzo)