



# CITTA' DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

[www.comune.teleseterme.bn.it](http://www.comune.teleseterme.bn.it)  
[ufficiotecnico@comune.teleseterme.bn.it](mailto:ufficiotecnico@comune.teleseterme.bn.it)  
PEC: [comune.teleseterme.llpp@pec.it](mailto:comune.teleseterme.llpp@pec.it)  
tel. 0824/974131 fax 0824/975476

Viale Minieri, 146 – 82037 Telesse Terme (BN)  
C.F. / P.I. 000 438 20 620

Ufficio Tecnico

Prot. n. ....07616

Telesse Terme, ..... 11 GIU. 2019

Al Signor Sindaco  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Segretario Generale

S E D E

OGGETTO: INTERROGAZIONE del 9/05/2019. – Diminuzione pressione dell'acqua in rete.

In riscontro all'“INTERROGAZIONE” a firma del Consigliere Fuschini Vincenzo, datata 9/05/2019, acquisita al prot. dell'Ente in data 13/05/2019 al n. 6096, si comunica che questo Ufficio, con nota prot. n. 6217 in data 14/05/2019 (allegata in copia), ha chiesto alla Ge.Se.Sa. s.p.a., gestore del servizio idrico integrato per conto di questo Comune, di intervenire con urgenza per la soluzione della problematica evidenziata e di relazionare in merito.

In data 4/06/2019, non avendo avuto riscontro alla nota dalla Ge.Se.Sa., è stata inviata Pec di sollecito (allegata in copia).

In data 6/06/2019 con prot n. AC/17975/2019 la Ge.Se.Sa. s.p.a., acquisita al prot. dell'Ente in pari data al n. 7412, ha dato relazionato in merito (allegata in copia).

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

IL RESP. DELL'AREA TECNICA  
(Arch. Lidia Matarazzo)



Gesesa

GRUPPO ACEA

AC/17975/2019



Benevento, 06.06.2019

Comune Telese Terme  
Viale Minieri, 146  
82037 Telese Terme (BN)  
segreteria@comune.teleseterme.bn.it

c.a. Il Sindaco

**OGGETTO:** Bassa pressione località Scafa del Comune di Telese Terme

Con riferimento alla Vostra nota prot. 6217 del 14 maggio 2019, relativa alla mancanza di pressione nella rete di distribuzione dell'acquedotto comunale di Telese Terme e precisamente alla località Scafa, si precisa che:

1. Indagini strumentali eseguite negli ultimi giorni non hanno rilevato marcate anomalie rispetto alle condizioni di esercizio ordinario e alcune perdite rilevanti sono state eseguite in interventi precedenti;
2. Si ritiene che l'infrastruttura idrica della località Scafa necessita comunque di interventi di riabilitazione avendo raggiunto la vita utile, almeno per alcuni tratti già individuati.

Gesesa provvederà nella prossima settimana all'esecuzione di un intervento di riabilitazione di un tratto di condotta di circa 70 ml. già individuato che migliorerà il servizio di erogazione alle utenze della zona Scafa.

Distinti saluti

**IL RESPONSABILE OPERATIVO**

Geom. Andrea Coletta

*Welp  
10/6/2019  
K*

**GESESA SpA**

Capitale Sociale € 534.990,70 – 82100 BENEVENTO: Corso Garibaldi, 8  
Tel. 0039 0824 320311 – Fax 0039 0824 320353 – Numero VERDE 800250981  
P. I.V.A. e C.F. 00 934 000 621 Iscr. Reg. Imp. BN n° 00934000621 –R.E.A. BN 71916  
www.gesesa.it – segreteria@cert.gesesa.it - gesesa@gesesa.it  
Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis  
Aceea SpA - CF 05394801004